

Zmiany w projekcie nie uwzględnione w opisie i na schematach elektrycznych.

1. Zastosować lampy LED z czujnikami ruchu - **podczerven** .
2. Moc lamp LED od 9W – 15W
3. **Lampy LED dopuszczone do użycia :**
 - lampa firmy Voltea typ Detecta
 - lampa firmy Orno typ Anzu LED
4. Zamontować nowe przyciski dzwonekowe dla każdego mieszkania.
5. Doprowadzić przewody zasilające 3x1,5mm² do skrzynek domofonu na parterach w poszczególnych klatkach budynku.

Drzwiczki do wnek z licznikami gazowymi

- drzwiczki malowane proszkowo w kolorze rozdielek elektrycznych
- zamknięcie drzwiczek na zameczek Nr. 9 – trójkątny !
- do każdej skrzynki zamówić po 3 szt. kluczyków (dla każdego lokatora) + dodatkowo 3 szt. kluczy dla administracji.
- zawiasy drzwiczek powinny być zamontowane od strony rozdielek elektrycznych .

Na rysunku podano wymiary orientacyjnie – należy dostosować do istniejących wnek , w miarę możliwości dostosować wysokość do wysokości rozdielek elektrycznych.

Drzwiczki wnęk gazowych

